

INFORMAÇÃO n.º 10/2017

|                 |  |              |  |
|-----------------|--|--------------|--|
| <b>Assunto:</b> | Execução de Muro de Suporte e Reparação do Logradouro da Escola JI e EB1 de S. Gens – <b>Autorização de despesa e abertura de procedimento</b> |              |  |
| <b>Data:</b>    | 04/04/2017   | <b>De:</b>   | Chefe da DOM                           |
| <b>Saída:</b>   | N.º 10– INF PAPEL  | <b>Para:</b> | Vereador das Obras Municipais, PM e PC |

**PARECER:**

*As 12 unidades já autorizadas a despesa são = suficientes.  
5/4/2017  
M. Pereira*

**DESPACHO:**

Concordo. Aprovo.  
Data: 6 / 4 / 2017  
(Dr. Raul Cunha)

*Visto - Ao SA para termo.  
06/04/2017  
H'*

- Locação ou aquisição de bens  
 Aquisição de serviços  
 Empreitada de obras públicas

|   |                |                           |
|---|----------------|---------------------------|
| Contratação: <b>Execução de Muro de Suporte e Reparação do Logradouro da Escola JI e EB1 de S. Gens</b> |                |                           |
| Objeto Principal:   |                |                           |
| Vocabulário CPV   | Designação     | Preço contratual estimado |
| 4 5 2 6 2 3 0 0 - 4   | Obras em betão | 13.500,00 € + IVA         |

**INFORMAÇÃO:**

De acordo com o solicitado pela Sra. Vereadora Eng.ª Helena, desloquei-me à Escola de S.Gens, tendo verificado que o muro de suporte ao logradouro do Parque Infantil e recreio, da referida escola, se encontra em risco de ruir, sendo necessário para o efeito com urgência, proceder ao seu derrube e construção de um novo muro em betão ciclópico. No local é possível verificar no tardoz do muro abatimentos severos do pavimento, bem como ausência de drenagem de águas pluviais.

Uma vez que a Escola irá estar fechada a partir de hoje quarta-feira, período de férias da Pascoa e não vão estar no local as crianças é urgente que a obra se efetue nesse período, pois ontem, quando me desloquei ao local com o Sr. Presidente da Junta, embora vedado o espaço, vi uma criança a tentar retirar as grades de proteção, para ir buscar uma bola que para lá se tinha dirigido. Não é aconselhável executar o muro com a escola no ativo, bem como se torna perigoso não executar de imediato o muro.

Os serviços estimaram um custo de 13.500,00€ + IVA, para a realização da obra.

Face ao valor e considerando que o procedimento em causa está abrangido pelas normas constantes do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-lei 18/2008, de 29 de janeiro, solicita-se, ao abrigo do disposto no n.º1 do art.º 16,º e art.º 18.º, ambos do CCP, autorização para se desencadear o procedimento, adotando-se o procedimento de "Ajuste Direto" com o enquadramento na alínea a) do n.º 1 do art.º 19.º do CCP.

Dada a urgência na execução do muro em causa e restantes trabalhos, por questões de segurança de pessoas e bens, considerando a autorização para a abertura de procedimento para a empreitada referenciada em epigrafe, procederam os serviços à elaboração das peças de procedimento, nomeadamente o Convite e Caderno de Encargos, mapa de quantidades e plano de trabalhos as quais se remetem para aprovação, nos termos da alínea b) do n.º1 e n.º 2 do art.º 40 do CCP.

Fafe, 5 de abril de 2017

O Chefe da DOM,

  
(Eng.º Jorge Teixeira)