



INFORMAÇÃO n.º 37/17

Assunto:	Remodelação da Rede de Abastecimento de Água junto ao Edifício Matriz: Rua António Cândido e Rua João Crisóstomo – Fafe – Trabalhos a Mais		
Data:	03/11/2017	De:	Chefe da DOM
Saída:	N.º 37– INF PAPEL	Para:	Sr. Presidente da Câmara Municipal

DESPACHO:



PARECER:



INFORMAÇÃO: Remodelação da Rede de Abastecimento de Água junto ao Edifício Matriz: Rua António Cândido e Rua João Crisóstomo - Fafe

No decurso da obra referida em epígrafe, verifica-se, em primeiro, na rua António Cândido a necessidade de adaptação da ligação da nossa conduta á conduta principal existente através de acessórios não previstos em concurso, em segundo na Praceta Professor Laurentino Monteiro (Ruy Monte), a conduta existente é de PVC de 110 e não de PEAD 63, como previsto em projeto, havendo a necessidade igualmente de introduzir um conjunto de acessórios não previstos em concurso, em todos os ramaís, para poder concluir os trabalhos.

Nesta conformidade foi solicitado orçamento à empresa adjudicatária, que se anexa, no montante de 864,30€ + IVA, o valor dos trabalhos encontram-se em conformidade com os preços correntes de mercado. Mais se informa, que estes trabalhos não podem ser dissociados da empreitada, pois implicam com a conclusão da mesma, isto é, sem que se executem estes trabalhos é de todo impossível concluir a obra.

Assim, caso a alteração ao projeto e os trabalhos sejam autorizados, terá de ser efetuar um contrato adicional com a empresa adjudicatária da obra. O prazo previsto para a execução destes trabalhos é de uma semana.

Face ao atrás exposto deixo o assunto à consideração superior.

Fafe, 03 de novembro de 2017

O Chefe da DOM,



(Eng.º Jorge Teixeira)